

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) : 인영건설(주)				사업자등록번호 : 215-81-77532		
	주소 : 서울특별시 송파구 송파대로 260, 1909호(가락동, 제일오피스텔) (전화번호 : 063-467-9354)						
석면해체·제거 사업장	건물명 : 전북 군산시 옥서면 선연리, 옥봉리 일원				위치 : 전북 군산시 옥서면 선연리 1286-11, 1289-10		
	연면적(㎡)				작업기간 : 2017년 7월 12일 ~ 2020년 4월 30일		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : 해체·제거 슬레이트 면적 : 51.64㎡						
측정 기관	대표자 : (주)대한석면환경연구소 이금녀				사업자등록번호 : 418-81-30311		
	주 소 : 전주시 덕진구 원장동길 5, 203호 (전화번호 : 063-214-2333)						
	측정자/분석자 : 정은경/허미은				측정일시	2020년 04월 22일	
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	뒷면 별첨						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 04 월 일

제출인

인영건설(주)



군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2020-0422

☐ 석면해체업자

상 호	인영건설(주)	대 표 자	최영화
주 소	서울특별시 송파구 송파대로 260, 1909호(가락동, 제일오피스텔)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2020. 04. 22	분 석 일 자	2020.04.22.~2020.04.23
주 소	전북 군산시 옥서면 선연리 1286-11, 1289-10		
건 물 명	전북 군산시 옥서면 선연리 1286-11, 1289-10		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」 ‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’	
---	--

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.05	09:40~13:40	0.003	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.06	09:40~13:40	0.004	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.05	09:40~13:40	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.04	09:40~13:40	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.05	10:00~10:40	0.005	기준치 이하
#6	작업장주변(실외)	SARA-5100	10.05	10:30~12:30	0.001	기준치 이하
#7	폐기물반출구	SARA-5100	10.06	13:20~14:00	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2020. 04. 23.

(주)대한석면환경연구소 대 표



1-2. 측정사진

시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1	부지경계선1			
		측정 시작 시간: 09:40	측정 종료 시간: 13:40	
#2	부지경계선2			
		측정 시작 시간: 09:40	측정 종료 시간: 13:40	
#3	부지경계선3			
		측정 시작 시간: 09:40	측정 종료 시간: 13:40	
#4	부지경계선4			
		측정 시작 시간: 09:40	측정 종료 시간: 13:40	
#5	위생설비 입구			
		측정 시작 시간: 10:00	측정 종료 시간: 10:40	
#6	작업장주변(실외)			
		측정 시작 시간: 10:30	측정 종료 시간: 12:30	

1-2. 측정사진(계속)

[illegible]