

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 군산농업협동조합				사업자등록번호 401·82·00534		
	주소 전북 군산시 번영로 162 T.063-452-1234						
석면 해체·제거 사업장	건물명(현장명) 군산농업협동조합 2층, 4층 석면철거공사				위치 전라북도 군산시 번영로 162(조촌동, 군산시농협본소)		
	연면적(㎡) 수기작성요망 5657.41 ㎡				작업기간 2020-12-02 ~ 2020-12-31		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,038.87㎡						
측정 기관	대표자 고강영				사업자등록번호 410-86-24557		
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아쌈환경연구원						
	측정자/분석자 주성근 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 12 월 일

제출인(대표자)

군산농업협동조합 (서명 또는 인)

전라북도 군산시장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	주수료 없음
------	--	-----------

1. 측정결과 - 2020. 12. 02.


측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	10.570	240	0.0012	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.530	240	0.0012	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.140	240	0.0014	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.720	240	0.0010	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.185	40	0.0040	미만
	#6	작업장주변	10.525	120	0.0035	미만
	#7	음압기공기배출구1	10.100	40	0.0044	미만
	#8	음압기공기배출구2	10.775	40	0.0038	미만
	#9	음압기공기배출구3	10.745	40	0.0038	미만
	#10	음압기공기배출구4	10.295	40	0.0048	미만
	#11	음압기공기배출구5	10.140	40	0.0044	미만
	#12	폐기물반출구1	10.605	40	0.0046	미만
	#13	폐기물반출구2	10.490	40	0.0051	미만
	#14	폐기물반출구3	10.155	40	0.0040	미만
	#15	폐기물반출구4	10.086	40	0.0041	미만
	#16	폐기물반출구5	10.255	40	0.0048	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 10대		결과통보일시 2020.12.03. 11:15	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0012
	측정 시작 시간 09:20	측정 종료 시간 13:20	
부지경계선2			0.0012
	측정 시작 시간 09:22	측정 종료 시간 13:22	
부지경계선3			0.0014
	측정 시작 시간 09:25	측정 종료 시간 13:25	
부지경계선4			0.0010
	측정 시작 시간 09:27	측정 종료 시간 13:27	
위생설비 입구			0.0040
	측정 시작 시간 09:35	측정 종료 시간 10:15	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0035
	측정 시작 시간 09:40	측정 종료 시간 11:40	
음압기공기 배출구1			0.0044
	측정 시작 시간 09:50	측정 종료 시간 10:30	
음압기공기 배출구2			0.0038
	측정 시작 시간 10:00	측정 종료 시간 10:40	
음압기공기 배출구3			0.0038
	측정 시작 시간 10:20	측정 종료 시간 11:00	
음압기공기 배출구4			0.0048
	측정 시작 시간 11:05	측정 종료 시간 11:45	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
음압기공기 배출구5			0.0044
	측정 시작 시간 12:50	측정 종료 시간 13:30	
폐기물 반출구1			0.0046
	측정 시작 시간 13:30	측정 종료 시간 14:10	
폐기물 반출구2			0.0051
	측정 시작 시간 13:40	측정 종료 시간 14:20	
폐기물 반출구3			0.0040
	측정 시작 시간 13:55	측정 종료 시간 14:35	
폐기물 반출구4			0.0041
	측정 시작 시간 14:10	측정 종료 시간 14:50	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 반출구5			0.0048
	측정 시작 시간 14:30	측정 종료 시간 15:10	