

1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0122

☐ 석면해체업자

상 호	(주)우주환경	대 표 자	박승일
주 소	전라북도 군산시 옥서북길 275-37(내초동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.01.22.	분 석 일 자	2021.01.22.~2021.01.23
주 소	전북 군산시 신지길 42-8		
건 물 명	군산여자상업고등학교 본관동, 후관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.283	09:30~13:30	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.295	09:30~13:30	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.302	09:30~13:30	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.303	09:30~13:30	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.303	10:00~10:40	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.287	10:10~10:50	0.001	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.292	11:00~11:40	0.002	기준치 이하
#8	폐기물반출구	SARA-5100	10.290	13:00~13:40	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 01. 25.

(주)대한석면환경연구소 대표



1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0123

☐ 석면해체업자

상 호	(주)우주환경	대 표 자	박승일
주 소	전라북도 군산시 옥서북길 275-37(내초동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.01.23.	분 석 일 자	2021.01.23.~2021.01.24
주 소	전북 군산시 신지길 42-8		
건 물 명	군산여자상업고등학교 후관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.287	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.283	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.270	10:00~14:00	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.287	10:00~14:00	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.280	10:30~11:10	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.295	10:10~10:50	0.002	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.287	11:00~11:40	0.002	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.275	13:00~13:40	0.001	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.275	14:10~14:50	0.003	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 01. 25.

(주)대한석면환경연구소 대 표



1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0124

☐ 석면해체업자

상 호	(주)우주환경	대 표 자	박승일
주 소	전라북도 군산시 옥서북길 275-37(내초동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.01.24.	분 석 일 자	2021.01.24.~2021.01.25
주 소	전북 군산시 신지길 42-8		
건 물 명	군산여자상업고등학교 후관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.282	10:30~14:30	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.285	10:30~14:30	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.285	10:30~14:30	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.290	10:30~14:30	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.295	10:50~11:30	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.280	11:00~11:40	0.002	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.292	13:00~13:40	0.002	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.290	13:30~14:10	0.001	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.283	14:20~15:00	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 01. 25.

(주)대한석면환경연구소 대표



1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0125

☐ 석면해체업자

상 호	(주)우주환경	대 표 자	박승일
주 소	전라북도 군산시 옥서북길 275-37(내초동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.01.25.	분 석 일 자	2021.01.25.~2021.01.26
주 소	전북 군산시 신지길 42-8		
건 물 명	군산여자상업고등학교 후관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.282	10:10~14:10	0.003	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.275	10:10~14:10	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.270	10:10~14:10	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.285	10:10~14:10	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.287	10:30~11:10	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.292	10:50~11:30	0.001	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.295	13:00~13:40	0.002	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.287	13:20~14:00	0.002	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.282	14:30~15:10	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 01. 26.

(주)대한석면환경연구소 대표



1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0126

☐ 석면해체업자

상 호	(주)우주환경	대 표 자	박승일
주 소	전라북도 군산시 옥서북길 275-37(내초동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.01.26.	분 석 일 자	2021.01.26.~2021.01.27
주 소	전북 군산시 신지길 42-8		
건 물 명	군산여자상업고등학교 후관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지정	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	우천으로 측정 불가				
#2	부지경계선2					
#3	부지경계선3					
#4	부지경계선4					
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.278	10:50~11:30	0.003	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.285	10:10~10:50	0.001	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.278	11:00~11:40	0.002	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.290	13:10~13:50	0.001	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.295	14:20~15:00	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 01. 27.

(주)대한석면환경연구소 대표



1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0127

☐ 석면해체업자

상 호	(주)우주환경	대 표 자	박승일
주 소	전라북도 군산시 옥서북길 275-37(내초동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.01.27.	분 석 일 자	2021.01.27.~2021.01.28
주 소	전북 군산시 신지길 42-8		
건 물 명	군산여자상업고등학교 후관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.285	10:10~14:10	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.278	10:10~14:10	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.272	10:10~14:10	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.287	10:10~14:10	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.293	10:30~11:10	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.288	10:50~11:30	0.001	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.300	13:00~13:40	0.002	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.287	13:10~13:50	0.001	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.278	14:30~15:10	0.005	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 01. 28.

(주)대한석면환경연구소 대표



1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2021-0128

☐ 석면해체업자

상 호	(주)우주환경	대 표 자	박승일
주 소	전라북도 군산시 옥서북길 275-37(내초동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2021.01.28.	분 석 일 자	2021.01.28.~2021.01.29
주 소	전북 군산시 신지길 42-8		
건 물 명	군산여자상업고등학교 후관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.282	09:00~13:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.278	09:00~13:00	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.272	09:00~13:00	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.282	09:00~13:00	0.002	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.290	09:20~10:00	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.287	09:30~10:10	0.001	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.290	09:50~10:30	0.003	기준치 이하
#8	음압기공기배출구3	SARA-5100	10.290	11:00~11:40	0.002	기준치 이하
#9	폐기물반출구	SARA-5100	10.282	13:30~14:10	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2021. 01. 29.

(주)대한석면환경연구소 대 표

