

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) : 미르건설주식회사					사업자등록번호 : 407-81-04604	
	주소 : 전라북도 남원시 동도1길 22-5(도통동)					(전화번호 : 063-625-3425)	
석면해체·제거 사업장	건물명 : 본관동					위치 : 전북 군산시 향정로 199	
	연면적(㎡) : -㎡					작업기간 : 2020년 08월 04일 ~ 08월 20일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : 해체제거면적 : 216.6㎡						
측정 기관	대표자 : (주)대한석면환경연구소 이금녀					사업자등록번호 : 418-81-30311	
	주 소 : 전주시 덕진구 원장동길 5, 203호					(전화번호 : 063-214-2333)	
	측정자/분석자 : 정은경/허미은					측정일시	2020년 08월 10일
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진		비고	
	뒷면 별첨						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 08월 일

제출인(대표자) 미르건설주식회사



특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2020-0810

☐ 석면해체업자

상 호	미르건설주식회사	대 표 자	김성순
주 소	전북 남원시 동도1길 22-5(도통동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2020. 08. 10	분 석 일 자	2020.08.10.~2020.08.11
주 소	전북 군산시 항쟁로 199		
건 물 명	서수초등학교 본관동		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」 ‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’	
--	--

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.05	13:00~17:00	0.003	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.04	13:00~17:00	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.06	13:00~17:00	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.05	13:00~17:00	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.04	13:40~14:20	0.004	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.05	13:50~14:30	0.001	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.05	13:50~14:30	0.001	기준치 이하
#8	폐기물반출구	SARA-5100	10.04	16:00~16:40	0.005	기준치 이하



1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2020. 08. 11.

(주)대한석면환경연구소 대 표



1-2. 측정사진

시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1	부지경계선1	 측정 시작 시간: 13:00	 측정 종료 시간: 17:00	
#2	부지경계선2	 측정 시작 시간: 13:00	 측정 종료 시간: 17:00	
#3	부지경계선3	 측정 시작 시간: 13:00	 측정 종료 시간: 17:00	
#4	부지경계선4	 측정 시작 시간: 13:00	 측정 종료 시간: 17:00	
#5	위생설비 입구	 측정 시작 시간: 13:40	 측정 종료 시간: 14:20	
#6	음압기공기배출구1	 측정 시작 시간: 13:50	 측정 종료 시간: 14:30	

1-2. 측정사진(계속)

시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#7	음압기공기배출구2			
		측정 시작 시간: 13:50	측정 종료 시간: 14:30	
#8	폐기물반출구			
		측정 시작 시간: 16:00	측정 종료 시간: 16:40	

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) : 미르건설주식회사				사업자등록번호 : 407-81-04604		
	주소 : 전라북도 남원시 동도1길 22-5(도통동)				(전화번호 : 063-625-3425)		
석면해체·제거 사업장	건물명 : 다목적실, 조리실				위치 : 전북 군산시 항쟁로 199		
	연면적(㎡) : -㎡				작업기간 : 2020년 08월 04일 ~ 08월 20일		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : 해체제거면적 : 347㎡						
측정 기관	대표자 : (주)대한석면환경연구소 이금녀				사업자등록번호 : 418-81-30311		
	주소 : 전주시 덕진구 원장동길 5, 203호				(전화번호 : 063-214-2333)		
	측정자/분석자 : 정은경/허미은				측정일시	2020년 08월 11일	
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진		비고	
	뒷면 별첨						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 08월 일

제출인(대표자) 미르건설주식회사



특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

1-1. 측정 결과

분 석 결 과 서

NO.2020-0811

☐ 석면해체업자

상 호	미르건설주식회사	대 표 자	김성순
주 소	전북 남원시 동도1길 22-5(도통동)		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2020. 08. 11	분 석 일 자	2020.08.11.~2020.08.12
주 소	전북 군산시 향쟁로 199		
건 물 명	서수초등학교(다목적실, 조리실)		

☐ 분석방법

위상차현미경법——「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 허 미 은

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	SARA-5100	10.04	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	SARA-5100	10.04	10:00~14:00	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	SARA-5100	10.05	10:00~14:00	0.003	기준치 이하
#4	부지경계선4	SARA-5100	10.06	10:00~14:00	0.003	기준치 이하
#5	위생설비입구	SARA-5100	10.06	10:30~11:10	0.005	기준치 이하
#6	음압기공기배출구1	SARA-5100	10.04	10:50~11:30	0.001	기준치 이하
#7	음압기공기배출구2	SARA-5100	10.05	10:50~11:30	0.001	기준치 이하
#8	폐기물반출구	SARA-5100	10.05	15:00~15:40	0.004	기준치 이하

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2020. 08. 12.

(주)대한석면환경연구소 대표



1-2. 측정사진

시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1	부지경계선1	 측정 시작 시간: 10:00	 측정 종료 시간: 14:00	
#2	부지경계선2	 측정 시작 시간: 10:00	 측정 종료 시간: 14:00	
#3	부지경계선3	 측정 시작 시간: 10:00	 측정 종료 시간: 14:00	
#4	부지경계선4	 측정 시작 시간: 10:00	 측정 종료 시간: 14:00	
#5	위생설비 입구	 측정 시작 시간: 10:30	 측정 종료 시간: 11:10	
#6 #7	음압기공기배출구1 음압기공기배출구2	 측정 시작 시간: 10:50	 측정 종료 시간: 11:30	

1-2. 측정사진(계속)

[illegible]